ด่วนที่สุด

ที่ ชย ๐๐๒๓.๓/ ๑๔๔๖๑

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ชย ๓๖๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดสาธารณภัย

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดชัยภูมิได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พายุโซนร้อน "โกนเซิน" พายุโซนร้อน"เตี้ยนหมู่" และพายุโซนร้อน"คมปาซุ" ในช่วงตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน ทำให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเดือดร้อนจากสภาพปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ มีครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือขาดเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ เช่น เครื่องสูบส่งน้ำพร้อมท่อ PE เพื่อระบายน้ำท่วมขัง ออกจากบริเวณแหล่งชุมชน บ้านเรือน และเรือท้องแบน เพื่อใช้ในการอพยพผู้ประสบภัย ลำเลียงอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค และอื่น ๆ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดสาธารณภัยรวมถึงให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากอุทกภัย จึงให้อำเภอแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเตรียมความพร้อม ดังนี้

๑. พื้นที่บริเวณเสี่ยงน้ำท่วมขัง ให้จัดหาเครื่องสูบน้ำที่มีขนาดเหมาะสมกับสภาพปัญหา เช่น พื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปี หรือเคยขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากหน่วยงานอื่น ให้จัดหาเครื่องสูบน้ำที่มีขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว ส่วนพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นครั้งคราว ให้จัดหาเครื่องสูบน้ำที่มีขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๔ นิ้วขึ้นไป เป็นต้น เพื่อใช้ในการสูบส่งน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่ทางน้ำระบาย ทั้งนี้ เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้งก็สามารถนำเครื่องมือดังกล่าวใช้สูบน้ำเข้าพื้นที่เพื่อการเกษตรได้

๒. พื้นที่ริมตลิ่งเป็นทางผ่านของน้ำ ชุมชน หมู่บ้าน ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ให้จัดหาเรือท้องแบนที่สามารถนั่งได้ตั้งแต่ ๓ คน ขึ้นไป เพื่อใช้ในการอพยพผู้ประสบภัย ลำเลียงอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค และอื่น ๆ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีที่เกิดอุทกภัย

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรสร กองฉลาด)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๘๒ ๒๒๐๓

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2563

ลำดับที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป (หน้า)
2.6	**เครื่องสูบน้ำ**	เครื่อง		
	2.6.1 แบบหอยโข่ง			
	เครื่องยนต์เบนซิน			
	- สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที		7,000	45
	- สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า		8,600	45
	- สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า		17,800	45
	เครื่องยนต์ดีเซล			
	- สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที		63,400	45 - 46
	- สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที		119,000	46
	มอเตอร์ไฟฟ้า			
	- สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที		9,300	46
	- สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที		17,800	46
	- สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที		30,900	46
	2.6.2 แบบท่อสูบน้ำพญานาค		96,800	47

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
2.6 เครื่องสูบน้ำ	2.6.1 แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน 1) สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที (1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด (4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 2) สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า (1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 160 ซีซี (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด (4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 3) สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า (1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 205 ซีซี (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด (4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 11 เมตร หรือประมาณ 36 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ เครื่องยนต์ดีเซล 1) สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที (1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
	(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 2) สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที (1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด (4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ มอเตอร์ไฟฟ้า 1) สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที (1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด (4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 2) สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที (1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด (4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 3) สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที (1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด (4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
	2.6.2 แบบท่อสูบน้ำพญานาค 1) เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิ้ว ชนิดเพลาใน หัวโต 2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ 3) มีกำลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที่ 2,400 รอบต่อนาที 4) ชนิดระบบการเผาไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชั่น 5) ขนาดท่อสูบน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร 6) ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสเตนเลสแท้ เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเพลา ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 7) ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนาแข็งแรง ขับเคลื่อนด้วยระบบมู่เล่ย์ และสายพาน 8) อุปกรณ์ประกอบ (1) แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย 2 ล้อ ขนาดกระทะล้อไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว (2) สายส่งน้ำชนิดผ้าใบ ขนาด 8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร